



**Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Чеченской Республики
Прокуратура
Наурского района**

ул. Лермонтова, д.44, ст. Наурская,
Чеченская Республика, 366128

Заведующей
МБДОУ «Детский сад № 11»

Исраиловой М.К.

ЧР, Наурский район,
с. Фрунзенское, ул. Школьная, д. 14а.

24.11.2021 № 2-61-2021

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
о защите прав инвалидов, пожарной безопасности
и противодействии терроризму

Прокуратурой Наурского района в ноябре 2021 года проведена проверка исполнения МБДОУ «Детский сад № 11» (далее - Учреждение) законодательства о защите прав инвалидов, пожарной безопасности и противодействии терроризму, в ходе которой выявлены нарушения законов, требующие принятия конкретных мер, направленных на их устранение и недопущение впредь.

Согласно ст. 13 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее - Закон № 1032-1), государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест, установления квоты для приема на работу инвалидов, а также путем организации обучения по специальным программам и другими мерами.

В соответствии с п. 3 ст. 25 Закона № 1032-1 работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

Также, аналогичная обязанность предусмотрена п. 3 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

В соответствии с п. 3.2 порядка квотирования рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Чеченской Республике, утвержденного постановлением Правительства ЧР от 10.06.2015 № 138, работодатель обязан ежемесячно, не позднее 20 числа отчетного месяца, представлять в центры занятости населения информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства

АБ № 054237

инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение ч. 3 ст. 25 Закона № 1032-1 требования в части представления вышеуказанных сведений Учреждением не исполняются, необходимая информация в ГБУ «Центр занятости населения Наурского района» за ноябрь 2021 г. не представлена.

Также в ходе настоящей проверки выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия терроризму и антитеррористической защищенности объекта.

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Федеральный закон № 35-ФЗ), основными принципами противодействия терроризму являются: обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов, подвергающихся террористической опасности, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 274-ФЗ), образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пункт 11 Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009, устанавливает, что основными задачами противодействия терроризму являются обеспечение безопасности граждан и антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест массового пребывания людей.

В порядке п. 4 ч. 2 ст. 5 Федерального закона № 35-ФЗ Правительство РФ устанавливает обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), категории объектов (территорий), порядок разработки указанных требований и контроля за их выполнением, порядок разработки и форму паспорта безопасности таких объектов (территорий) (за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и объектов топливно-энергетического комплекса).

Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее – Требования) утверждены требования к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) и форма паспорта безопасности объектов (территорий).

В соответствии с п. 1 Требований, требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) устанавливают обязательные для выполнения организационные, инженерно-технические, правовые и иные мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения РФ.

Согласно п. 5 Требований, ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями объектов (территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников на объектах (территориях).

В соответствии с пунктами 24, 25 Требований, в отношении объектов (территорий) третьей категории опасности осуществляются, в том числе, следующие мероприятия: размещение на объектах (территориях) плана эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ); оснащение объектов (территорий) системами видеонаблюдения, охранной сигнализации; оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации; оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов (территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); оснащение объектов (территорий) стационарными или ручными металлоискателями.

Между тем, проведенной проверкой установлено, что Учреждению присвоена третья категория опасности объекта (территории), однако в нарушение Требований, на информационном стенде номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ не размещены.

Кроме того, в соответствии ст. 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) законодательство России о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ одним из основных направлений деятельности уполномоченных органов, государственных и муниципальных учреждений, а также иных юридических лиц в анализируемой сфере является обеспечение пожарной безопасности в зданиях (помещениях) общественного назначения.

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

(далее - Правила) установлены требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

Согласно п. 36 Правил установлено, что руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

Вместе с тем, вопреки приведенным требованиям законов установлено, что пути эвакуации в помещениях Учреждения не обеспечены знаками пожарной безопасности

Приведенные обстоятельства препятствуют реализации конституционных прав граждан из числа инвалидов на свободный труд и выбор рода профессии, а также создают угрозу жизни и здоровья лиц, в том числе несовершеннолетних, пребывающих в образовательном Учреждении.

Выявленные нарушения допущены вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственными лицами, при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководства.

В целях выправления сложившейся ситуации и недопущения впредь указанных нарушений закона, руководству Учреждения следует принять меры, направленные на безусловное исполнение требований федерального законодательства о защите прав инвалидов, пожарной безопасности и противодействии терроризму.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 6, 24 и 28 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление в течение 10 дней со дня его вынесения с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры к устранению выявленных нарушений законов, их причин, условий, им способствующих.

2. Безотлагательно представить в ЦЗН Наурского района сведения о наличии вакантных рабочих мест (должностей), в том числе созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу за октябрь 2021 года.

3. Разместить на информационном стенде номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

4. Оснастить пути эвакуации Учреждения знаками пожарной безопасности.

5. Рассмотреть вопрос о привлечении к адекватной дисциплинарной ответственности должностных лиц, виновность которых будет установлена по результатам служебной проверки.

6. О принятых мерах сообщить в прокуратуру района в письменной форме в течение месячного срока со дня внесения акта прокурорского реагирования с приложением к ответу копии документов, подтверждающих принятые меры.

Исполняющий обязанности
прокурора района

младший советник юстиции



М.А. Магомадов